

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO**  
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

**COMUNICATO UFFICIALE N. 178/A**

Il Consiglio Federale

- Vista la proposta della Lega Pro con la quale si è chiesto di modificare l'art. 6 dei Criteri infrastrutturali per gli stadi delle società di I e di II Divisione, di cui all'all. C del C.U. 158/A del 29 aprile 2011;
- ravvisata la condivisibilità della proposta ;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 6 dei Criteri infrastrutturali per gli stadi delle società di I e di II Divisione di cui all'all. C del C.U. 158/A del 29 aprile 2011 secondo il testo riportato nell'allegato A).

**PUBBLICATO IN ROMA IL 9 GIUGNO 2011**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**NUOVO TESTO**

**Art. 6 Impianto di illuminazione**

**Crit. A**

Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento orizzontale medio ( $E_o\text{med}$ )

**I° Divisione e II° Divisione:**

$E_o\text{med} \geq 300$  Lux in tutte le direzioni

Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento orizzontale dovrà essere garantito il seguente rapporto:

$E_o\text{min} / E_o\text{med} \geq 0,4$

Deve essere disponibile un idoneo impianto di illuminazione di sicurezza ad uso degli spettatori e del personale presente, con alimentazione in continuità assoluta che garantisca un'autonomia di almeno 60 minuti.

**E' consentito alle società neopromosse in II Divisione di avere un impianto di illuminazione con lux inferiori a quelli sopra prescritti, a condizione che producano una delibera dell'organo competente di impegno ad adeguare entro il 30 giugno 2012 l'impianto ai requisiti di cui al presente articolo .**

**E' consentito alle società retrocesse in II Divisione e a quelle che hanno mantenuto il titolo sportivo a partecipare al predetto campionato di avere un impianto di illuminazione con lux inferiori a quelli sopra prescritti, a condizione che producano una delibera dell'organo competente di impegno ad adeguare entro il 31 dicembre 2011 l'impianto ai requisiti di cui al presente articolo.**

**La Lega dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il 31 gennaio 2012, l'intervenuto adeguamento dell'impianto requisiti richiesti.**

**L'inosservanza da parte delle società del suddetto termine del 31 dicembre 2011, costituisce illecito disciplinare ed è punita con le sanzioni previste per il mancato rispetto dei criteri B.**

**Crit. B** Per le società di I Divisione, lo stadio, al fine di assicurare la possibilità di riprese televisive a colori, deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio ( $E_v\text{med}$ ):

$E_v\text{med} \geq 500$  Lux in tutte le direzioni

Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:

$E_v\text{min} / E_v\text{max} \geq 0,4$  e  $E_v\text{min} / E_v\text{med} \geq 0,6$

Per le società di I Divisione, **deve essere disponibile un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire i valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti.**