

**Allegato C)**

<b>Sistema Licenze Nazionali 2012/2013</b>	
<b>Criteri Infrastrutturali</b>	
<b>Lega Italiana Calcio Professionistico</b>	
A	<p><b>7. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b></p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento orizzontale medio (<math>E_{o,med}</math>):</p> <p>Prima Divisione e Seconda Divisione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>E_{o,med} \geq 300</math> Lux in tutte le altre direzioni</li></ul> <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento orizzontale dovrà essere garantito il seguente rapporto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>E_{o,min}/E_{o,max} \geq 0,4</math></li></ul> <p>Deve essere disponibile un idoneo impianto di illuminazione di sicurezza ad uso degli spettatori e del personale presente, con alimentazione in continuità assoluta che garantisca un'autonomia di almeno 60 minuti.</p> <p>È consentito alle società neopromosse in Seconda Divisione di avere un impianto di illuminazione con Lux inferiori a quelli sopra prescritti, a condizione che producano una delibera dell'organo competente di impegno ad adeguare entro il 31 marzo 2013 l'impianto ai requisiti di cui al presente articolo.</p> <p>Per le società di Prima Divisione lo stadio, al fine di assicurare la possibilità di riprese televisive a colori, deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio (<math>E_{v,med}</math>):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>E_{v,med} \geq 500</math> Lux in tutte le direzioni</li></ul> <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale dovranno essere garantiti i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <math>E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,4</math> e <math>E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6</math></li></ul> <p>È consentito alle società neopromosse in Prima Divisione, purché in regola con i requisiti richiesti per la Divisione di provenienza, di avere un impianto di illuminazione con lux inferiori a quelli a quelli prescritti, a condizione che producano una delibera dell'organo competente di impegno ad adeguare entro il 31 marzo 2013 l'impianto ai requisiti di cui al presente articolo.</p> <p>Per le società di Prima Divisione, deve essere disponibile un idoneo generatore di emergenza in grado di garantire i valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti.</p> <p>Le società neopromosse in Prima Divisione, se sprovviste di generatore di emergenza dovranno produrre una delibera dell'organo competente di impegno ad adeguare entro il 31 marzo 2013 l'impianto ai requisiti di cui al presente articolo.</p>